

産業廃棄物安定型最終処分場の維持管理に関する状況
【令和8年度】

更新日 令和8年8月27日

OMエコクリーン株式会社

施設種類	安定型最終処分場
許可容量	865,772 m3
所在地	岡山市北区御津河内字北角尻3539-19外20筆

○廃掃法施行規則第12条の7の2第7号イ

埋立てた産業廃棄物の種類	埋立てた産業廃棄物の量												
		令和7年									令和8年		
	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
廃プラスチック類	t	662.59	697.70	738.87	729.36								
金属くず	t												
ゴムくず	t												
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	t	0.84	0.67	18.43	7.94								
がれき類	t	361.06	228.15	588.82	318.56								
上記安定型混合廃棄物	t	－	－	－	－								
石綿含有産業廃棄物	t	58.27	37.82	33.90	64.07								

○廃掃法施行規則第12条の7の2第7号ロ

点検及び措置	【別紙1】のとおり
--------	-----------

○廃掃法施行規則第12条の7の2第7号ハ

測定日	令和8年3月21日
残余容量	686,134 m3

○廃掃法施行規則第12条の7の2第7号ニ

展開検査	単位	令和7年										令和8年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
実施回数	回	151	158	191	163									
安定型以外の産業廃棄物の 付着又は混入が認められた年月日														

○廃掃法施行規則第12条の7の2第7号ホ

試料採取場所	結果
浸透水貯留槽	【別紙2】のとおり
周縁地下水1(上流)	【別紙3】のとおり
周縁地下水2(下流)	【別紙4】のとおり

【別紙1】

点検及び措置

年月	点検箇所	点検日	異常の有無	異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
令和8年4月	擁壁・堰堤等	4/1～	無	
	沈砂池	4/1～	無	
	浸透水貯留槽	4/1～	無	
令和8年5月	擁壁・堰堤等	5/1～	無	
	沈砂池	5/1～	無	
	浸透水貯留槽	5/1～	無	
令和8年6月	擁壁・堰堤等	6/1～	無	
	沈砂池	6/1～	無	
	浸透水貯留槽	6/1～	無	
令和8年7月	擁壁・堰堤等	7/1～	無	
	沈砂池	7/1～	無	
	浸透水貯留槽	7/1～	無	
令和8年8月	擁壁・堰堤等			
	沈砂池			
	浸透水貯留槽			
令和8年9月	擁壁・堰堤等			
	沈砂池			
	浸透水貯留槽			
令和8年10月	擁壁・堰堤等			
	沈砂池			
	浸透水貯留槽			
令和8年11月	擁壁・堰堤等			
	沈砂池			
	浸透水貯留槽			
令和8年12月	擁壁・堰堤等			
	沈砂池			
	浸透水貯留槽			
令和9年1月	擁壁・堰堤等			
	沈砂池			
	浸透水貯留槽			
令和9年2月	擁壁・堰堤等			
	沈砂池			
	浸透水貯留槽			
令和9年3月	擁壁・堰堤等			
	沈砂池			
	浸透水貯留槽			

(※)構造物(擁壁・堰堤、沈砂池、浸透水貯留槽)については、営業日に毎日点検を行う。

【別紙2】

放流水(浸透水)の水質検査状況

項目	単位	基準値	令和8年										令和9年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
			採取日	4月21日	5月8日	6月12日	7月10日								
		結果の得られた日	4月30日	5月21日	6月26日	7月24日									
pH	－	6.5～8.5	7.5	7.5	7.6	7.4									
BOD	mg/L	20以下	13.0	3.9	6.1	3.1									
COD	mg/L	40以下	9.0	10.0	15.0	11.0									
SS	mg/L	30以下	7.0	5.0	4.0	7.0									
n-ヘキサン抽出物	mg/L	5以下	ND	ND	ND	ND									
全窒素	mg/L	20以下	1.7	3.6	5.3	3.9									
全りん	mg/L	5以下	0.140	0.590	0.540	0.700									
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと			ND										
総水銀	mg/L	0.0005以下			ND										
カドミウム	mg/L	0.003以下			ND										
鉛	mg/L	0.01以下			ND										
有機リン化合物	mg/L	0.1以下			ND										
六価クロム	mg/L	0.05以下			ND										
砒素	mg/L	0.01以下	ND	ND	0.009	ND									
全シアン	mg/L	検出されないこと			ND										
PCB	mg/L	検出されないこと			ND										
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			ND										
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			ND										
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			ND										
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			ND										
1・2－ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			ND										
1・1－ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			ND										
1・2－ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			ND										
1・1・1－トリクロロエタン	mg/L	1以下			ND										
1・1・2－トリクロロエタン	mg/L	0.006以下			ND										
1・3－ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下			ND										
チウラム	mg/L	0.006以下			ND										
シマジン	mg/L	0.003以下			ND										
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下			ND										
ベンゼン	mg/L	0.01以下			ND										
セレン	mg/L	0.01以下			ND										
1・4－ジオキサン	mg/L	0.05以下			ND										
クロロエチレン	mg/L	0.002以下			ND										
水質悪化の有無			無	無	無※1	無									
水質悪化時に講じた措置内容															

※1 ヒ素が基準値の1/2を超えたので、継続してウォッチする。

周縁地下水1(上流)の水質検査状況

[illegible]

周縁地下水2(下流)の水質検査状況